

南通市天生港学校幼儿园报警主机移位项目

询价要求

南通市天生港学校幼儿园报警主机移位项目的潜在供应商应在“南通市天生港学校幼儿园 (<http://www.ntccjy.com/ntstsgxxyey/index.html>)”获取采购文件，并于2024年4月16日15时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、采购单位

南通市天生港学校幼儿园

二、项目需求

1. 请供应商在制作相应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

2. 项目要求：

天生港学校幼儿园报警主机安装在消控室，现需把自动报警主机（一套）移至门卫室，从消控室出来，经地下挖沟穿管保护至防雨连廊处，采用金属桥架沿连廊上部敷设至门卫室，从外墙钻孔进入房间和现在的监控主机并排安装。

①项目清单

序号	项目名称	计量单位	工程量	备注
1	金属耐火桥架 200x100mm	m	90	安装时不损坏连廊玻璃顶，不阻碍雨水下水
2	金属线管 DN100	m	10	符合国家标准

3	电缆 YJV-22-10x2.5mm ²	m	100	
4	电缆 YJV-22-14x1.5mm ²	m	100	
5	屏蔽电缆 6x1.5mm ²	m	100	
6	沟槽人工挖土	m ³	5	
7	回填土 基(槽)坑 夯填	m ³	5	
8	锯缝机锯缝	米	20	
9	人工拆除混凝土类路面	m ²	10	具体混凝土开挖面积及深度,需根据现场情况考虑
10	混凝土路面恢复	m ²	10	无完全隐患
11	系统调试	项	1	符合消防要求,确保正常运行
12	主机、电气火灾、CRT 图形显示、远程监控拆除安装、清理、垃圾清运等其他零星用工	工日	8	

注：本项目不接受负偏离。

②技术要求：

a、所有潜在供应商可到现场勘察，开挖时必须保证安全，如挖坏自行负责维修。

b、防雨连廊为钢化玻璃顶，金属桥架沿连廊上部敷设时必须保证玻璃不受损坏，如损坏自行维修，安装后不影响廊顶雨天下水。

c、线管从门卫室墙壁进入室内，墙壁封堵后不渗水。

d、投标视为能满足其上所有要求，后期不再增加任何费用。

e、成交供应商需按规定时间拿出施工方案，施工方案经幼儿园认可后签订合同。

f、所用材料需提供产品质量证明书，并经过现场检测后方可使用。

③供货期：合同签订后 15 日历天内完成供货、安装及调试。

④质保期：2 年，自项目验收合格之日起，2 年内所施工的内容出现故障及

时维修。

⑤履约保证金：

a、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的 5%。

b、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出 7 个工作日内汇入采购单位账户，成交通知书发出后 15 个工作日内且按约定提交履约保证金后按照询价文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

c、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

d、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

⑤付款方式：合同签订后，项目内容全部完成并通过采购方组织的验收后一次性付清款项（如审计，最终按审定价执行）。

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定。

三、投标单位要求

1. 具有独立法人资格。
2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
3. 本项目不接受联合体投标。

四、投标文件组成

1. 提供有效的营业执照及税务登记证或者是三证合一的营业执照。
2. 投标人法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件或扫描件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两身份证的复印件或扫描件。（格式详见附件）

3. 投标报价总表。（格式详见附件）

4. 投标报价明细表。（格式详见附件）

5. 履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函原件。

以上资料须装订成册，一式二份，密封在密封袋内。

五、投标、开标时间

1. 开标时间：2024年4月16日15时00分(北京时间)

2. 投标文件递交地点：南通市天生港学校幼儿园，如有变动另行通知。

六、评标办法

1. 现场开标的单位不少于三家，否则本次招标作为流标处理。

2. 低价中标（报价相同的，现场由招标人抽签确定）。

3. 本次项目最高限价人民币 **29388.47.00** 元，超出限价作无效报价处理。

七、联系方式

名称：南通市天生港学校幼儿园

地址：南通市崇川区天生港街道福民景苑33号楼

联系方式：18061809169（毛老师）

2024年4月11日

附件：

封面

南通市天生港学校幼儿园报警主机移位项目

响应文件

（资格后审）

供应商：_____（加盖公章）

日期：_____年_____月_____日

法定代表人身份证明

(法定代表人参加投标，须出示此证明)

南通市天生港学校幼儿园：

我公司法定代表人_____参加贵单位组织的南通市天生港学校幼儿园报警主机移位项目招标活动，全权代表我公司处理该招标活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件

注：参加投标活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

授权委托书

(委托代理人参加投标，须出示此证明)

南通市天生港学校幼儿园：

兹授权_____（被授权人的姓名）代表我公司参加南通市天生港学校幼儿园报警主机移位项目的招标活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

附：法定代表人、被授权人身份证正反面复印件或扫描件

注：参加招标活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

报价总表

项目名称	南通市天生港学校幼儿园报警主机移位项目
报价总计	¥_____元，人民币大写：_____。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表总报价（以人民币计价）包含但不限于以下费用：本项目的全部费用（含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

报价明细表

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）		备注
				综合单价	合计	
1	金属耐火桥架 200x100mm	m	90			安装时不损坏连廊玻璃顶，不阻碍雨水下水
2	金属线管 DN100	m	10			符合国家标准
3	电缆 YJV-22-10x2.5mm ²	m	100			
4	电缆 YJV-22-14x1.5mm ²	m	100			
5	屏蔽电缆 6x1.5mm ²	m	100			
6	沟槽人工挖土	m ³	5			
7	回填土 基(槽)坑 夯填	m ³	5			
8	锯缝机锯缝	米	20			
9	人工拆除混凝土类路面	m ²	10			具体混凝土开挖面积及深度，需根据现场情况考虑
10	混凝土路面恢复	m ²	10			无完全隐患
11	系统调试	项	1			符合消防要求，确保正常运行
12	主机、电气火灾、CRT图形显示、远程监控拆除安装、清理、垃圾清运等其他零星用工	工日	8			

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

证 明 材 料

自附能履行合同所必需的设备和技术能力的材料。